




Registrering af rum ved energimærkning (HB2023) – Eksempel: Åben forbindelse 1. sal



Noter til oversigten

Oversigten er dannet ud fra retningslinjerne i HB2023. Der kan forekomme konkrete eksempler, som oversigten ikke dækker. Oversigten vil således aldrig kunne stå alene, da det altid vil være retningslinjerne beskrevet i HB2023, der ligger til grund for registreringen, i forbindelse med energimærkningen.

Uopvarmet lager, der i BBR er defineret som værende lager, regnes ikke for opvarmet, jf. [HB2023, kap. 4.4.3.2, stk. 4.](#)

1) Ved supplerende varmekilder skal energikonsulenten være særligt opmærksom på reglerne i [HB2023, kap. 6.5 Anden rumopvarmning](#). Her er det vigtigt, at være opmærksom på, hvad bygningens primære varmekilde er og om den supplerende varmekilde kan medregnes.

2) Ved registrering af ovne, skal energikonsulenten være opmærksom på, om ovnen er en primær eller supplerende varmekilde. Når en ovn medregnes som en supplerende varmekilde, kan den dække 15 % af rummets varmebehov jf. [HB2023, kap. 6.5, stk. 5.](#)

3) Ved åbne forbindelser, skal energikonsulenten være opmærksom på, hvornår der er tale om en åben forbindelse jf. [HB2023, kap. 4.6.5, stk. 7.](#)

Tekster i energimærkningsrapporten

Ved registrering af det opvarmede areal skal energikonsulenten være opmærksom på, at det skal beskrives i energimærkningsrapporten, hvis der er markante afvigelser i det opvarmede areal ift. BBR jf. [HB2023, kap. 4.4.3.1, stk. 4](#) og det skal beskrives hvorledes det opvarmede areal er fremkommet jf. [kap. 4.4.4, stk. 1.](#)

Problemstilling:
Hvordan registreres en 1. sal med åben forbindelse til stuen, som er registreret til beboelse jf. BBR, uden permanent varmekilde på 1.sal, men med en installeret luft/luft varmepumpe i stueetagen?