



Vejledning til energikonsulenter - forslag til udskiftning af kedler

Kontor/afdeling
EMO og effektivisering

Marts 2024

Baggrund for vejledningen

Med udgangspunkt i de store udsving i priserne på el og varme i 2022, har Energistyrelsen udarbejdet denne vejledning, til brug hvis der igen opstår store udsving i priserne på el og varme.

På den baggrund har Energistyrelsen lavet denne vejledning, der beskriver, hvilke muligheder energimærkningsfirmaerne har, inden for reglerne i HB2023, for at anvende ændrede energipriser.

Vejledningen er et fortolkningsbidrag til HB2023.

Vejledning om forslag til udskiftning af kedler

Vejledningen her beskriver hvilke muligheder, der er inden for reglerne i HB2023 i forhold til at tage udskiftning af en kedel i betragtning, hvis kedlen er nyere end 10 år.

Når energikonsulenten stiller besparelsesforslag, skal udskiftning af kedler, som er ældre end 10 år, altid tages i betragtning.

Dette betyder dog ikke, at energikonsulenten blot kan se bort fra forslag om udskiftning af en kedel, hvis den er nyere end 10 år.

I henhold til HB2023 skal energikonsulenten altid vurdere, om der kan findes andre forslag, der må formodes at virke mere motiverende for bygningsejer i forhold til energioptimering af bygningen.

Der opfordres derfor til, at der i energimærkningen stilles forslag om udskiftning af kedler, selvom disse er nyere end 10 år. Det kan f.eks. være, hvis det på grund af

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk



de høje energipriser vurderes at være rentabelt at udskifte en nyere kedel, eller hvis boligejer udviser ønske om en grøn forsyningskilde.

Hjælp i indberetningsprogrammet

Muligheden for at stille forslag om udskiftning af kedler, selvom disse er nyere end 10 år, bliver også understøttet af en validering i indberetningsprogrammerne i energimærkningsordningen.

Valideringen, der er implementeret i indberetningsprogrammerne, fungerer på samme måde som andre implementerede valideringer og giver en advarsel om, at "Der bør stilles forslag om udskiftning af eksisterende fossile opvarmingskilder". Valideringen er en "gul" advarsel, og vil ikke forhindre energikonsulenten i at færdiggøre energimærket.

Valideringens formål er at påminde energikonsulenten om at forholde sig til, om det kan være rentabelt at udskifte en kedel, der forsynes af en fossil opvarmingskilde, også selvom den er nyere end 10 år.

Hvad siger reglerne om forslag til udskiftning af kedler

Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2023) fastsætter krav om, at energikonsulenten altid skal tage udskiftning af kedler, der er ældre end 10 år, i betragtning. Det følger af bilag 4.4.7. stk. 2.

Energimærkning af eksisterende bygninger

Det følger af kap. 4.4.7, stk. 1, at energikonsulenten skal vurdere muligheden for energiforbedring i forhold til alle installationer, som indgår i beregningen af energiforbruget, herunder også automatisk som måtte knytte sig hertil, og i forhold til konvertering til eller suppleret med anden forsyning, herunder vedvarende energi.

Konsulenten skal, ved forslag om energibesparelser, altid tage udskiftning af kedler ældre end 10 år i betragtning. Det følger af kap. 4.4.7, stk. 2 med titlen "Forslag om energibesparelser".

Energikonsulenten skal desuden altid vurdere, om der kan findes andre forslag, herunder mindre vidtgående forslag som har kortere tilbagebetalingstid, kræver en mindre investering, eller som af anden grund må formodes at virke mere motiverende. Det følger af kap. 4.4.7, stk. 5.